

令和3年度 外観検査不適内容(上位項目)

(1) 7条検査における指摘が多い上位4項目(重複あり)

不適項目	指摘数	CODE
① 流入管きよ及び放流管きよの接続	10	26
② 消毒剤の有無	5	73
③ 処理水と消毒剤の接触の有無	4	74
④ 増改築等	1	28

注) 上記表は外観検査における不適の項目を重複で整理したものであり、「令和3年度浄化槽法定検査実施状況(7条)」の総括説明における不適正の判定理由とは一致しない。

(2) 11条検査における指摘が多い上位10項目(重複あり)

不適項目	指摘数	CODE
① 汚泥の堆積及びスカムの発生	404	58
② 消毒の実施状況	384	73~74
③ 送風機	213	30
④ 漏水	164	4
⑤ 接触材、ろ材等の固定	113	14
⑥ 嫌気ろ床槽の水位	72	49
⑦ 接触ばっき槽の水位、水流	58	51
⑧ その他の単位装置の水位、水流	57	55
⑨ 槽上部、周辺、構造	55	8
⑩ 沈殿槽の水位、水流	53	54

注) 上記表は外観検査における不適の項目を重複で整理したものであり、「令和3年度浄化槽法定検査実施状況(11条)」の総括説明における不適正の判定理由とは一致しない。