

令和4年度 外観検査不適内容(上位項目)

(1) 7条検査における指摘が多い上位3項目(重複あり)

不適項目	指摘数
① 消毒剤の有無	10
② 流入管きよ及び放流管きよの接続	6
③ 増改築等	3

注) 上記表は外観検査における不適の項目を重複で整理したものであり、「令和4年度浄化槽法定検査実施状況(7条)」の総括説明における不適正の判定理由とは一致しない。

(2) 11条検査における指摘が多い上位10項目(重複あり)

不適項目	指摘数
① 汚泥の堆積及びスカムの発生	347
② 消毒の実施状況	321
③ 送風機	160
④ 漏水	159
⑤ 接触材、ろ材等の固定	121
⑥ 沈殿槽の水位、水流	69
⑦ 槽上部、周辺、構造	58
⑧ 接触ばっき槽の水位、水流	54
⑨ その他の単位装置の水位、水流	53
⑩ 嫌気ろ床槽の水位	52

注) 上記表は外観検査における不適の項目を重複で整理したものであり、「令和4年度浄化槽法定検査実施状況(11条)」の総括説明における不適正の判定理由とは一致しない。